

Ленинградское областное
государственное стационарное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Будогощский
психоневрологический
интернат»
187120, Ленинградская область,
Киришский район, п. Будогощь,
ул. Советская д. 75, e-mail:
pni.budl@gmail.com
т/ф: (81368) 73342, 73078

Председателю комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области

Толмачевой А.Е.

19.10.2021 ИСХ-927/2021

№ _____

Уважаемая Анастасия Евгеньевна!

на № _____ от _____

ЛОГБУ "Будогощский ПНИ" на Ваше письмо от 18.10.2021 №02-10278/2021, об исполнении предписания от 23.09.2021 №6-П, сообщает:

п.2 - в соответствии с приказом учреждения №1 от 10.01.2021 года в учреждении назначены ответственные лица за списание мягкого инвентаря и организацию лечебного питания (СБКС), копии прилагаются,

- обеспечение мягким инвентарём ПСУ производится в соответствии с приложением 1 к приказу комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.12.2017 №25, питание и обеспечение СБКС в соответствии с приложением 1 к распоряжению 1 комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.12.2020 №852;

п.3 - сотрудник осуществлявший контроль уволен по собственному желанию 30.07.2021, копия прилагается;

п.4 - п.6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации

или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.

действия СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с п.п. 1.1 и 4.1 данного свода:

п. 1.1 Настоящий свод правил предназначен для разработки **проектных решений**, общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - маломобильных групп населения (МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципе универсального проекта (дизайна).

п. 4.1 Требования настоящего свода правил **подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений**, а также территорий общего пользования. Они распространяются на функционально-планировочные элементы территорий общего пользования, зданий и сооружений, отведённые для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуаций, помещения проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения труда. Требования распространяются также на информационное и инженерное обустройство территорий общего пользования, зданий, сооружений и земельных участков.

При проектировании ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» данные нормативные документы не действовали, капитального ремонта и реконструкции в учреждении не проводилось.


Устранение нарушения возможно при проведении проектных работ данной системы оповещения по всему зданию учреждения и проведении

ремонтных работ в учреждении для прокладки кабельных линий тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи.

п.5 - произведена инвентарная маркировка объекта гольф-площадка;

п.6 - в соответствии с приказом учреждения №1 от 10.01.2021 года в учреждении назначены ответственные лица за размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет, копии прилагаются.

И.о. директора



С.А. Фокин