

мероприятий:
«13» июня 2024 г., 78240131000210964963
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Киришского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

«28» июня 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2406/009-47/13-В/ВП

Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 14, каб. № 7

**Акт выездной проверки
внеплановой**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «13» июня 2024 г., № 2406/009-47/13-В/ВП, учетный номер проверки 78240131000210964963.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

3. Выездная проверка проведена:

1. Рожнов Александр Александрович – инспектор ОНД и ПР Киришского района
2. Земсков Александр Анатольевич – начальник отдела- главный государственный инспектор Киришского района по пожарному надзору

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Киришский, гп Будогощь, ул Советская, Дом 75

7. Контролируемое лицо:

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БУДОГОЩСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" ИНН 4708005412, адрес регистрации
юридического лица: 187120, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРИШСКИЙ, ГП БУДОГОЩЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 75

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «20» июня 2024 года, 10 час. 30 мин.
по «25» июня 2024 года, 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " Г., " " час. " " мин.
по " " " " Г., " " час. " " мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**(указывается фактически совершено контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) поиск; 4) изучение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) осмотр проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) исследование; 9) экспертиза; 10) измерение)

в следующие сроки:

с «17» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «28» июня 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Киришский, гп Будогощь, ул Советская, Дом 75

(указывается дата и место фактически совершено контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.06.2024 №2406/009-47/13-В

2) истребование документов(указывается фактически совершено контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) поиск; 4) изучение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) осмотр проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) исследование; 9) экспертиза; 10) измерение)

в следующие сроки:

с «25» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «25» июня 2024 года, 18 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Киришский, гп Будогощь, ул Советская, Дом 75

(указывается дата и место фактически совершено контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 25.06.2024 №2406/009-47/13-В

(указывается дата составления и реквизиты организации и иные документы и их количество, предмет осмотра, предмет документа, предмет поиска, письменный объяснения, предмете отбора проб (образцов), предмете инструментального обследования, предмете исследования, предмете экспертизы, обоснования по результатам проведения контрольных (надзорных) действий в соответствии с актом)**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Инструкция по обслуживанию ДЭС
2. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения
3. План ЗС ГО с указанием всех помещений
4. План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых
5. Порядок заполнения и поведения укрываемых в ЗС ГО
6. Приказ № 8 от 10.01.2024 со списком личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО
7. Удостоверение о повышении квалификации уполномоченного на решение задач гражданской обороны и защиты от ЧС
8. Журнал регистрации монтажа, ремонта и замены оборудования
9. Сигналы оповещения гражданской обороны
10. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты
11. Журнал оценки технического состояния ЗС ГО
12. Журнал учета работы ДЭС
13. Список телефонов
14. Паспорт ЗС ГО
15. Инструкция о мерах пожарной безопасности
16. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью

(указывается рассматривались при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) нормативные и фактические контрольные (надзорные) акты; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)**11. По результатам выездной проверки установлено:**

1. В противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 не выполняются требования по созданию необходимых условий для безопасного пребывания укрываемых как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д. 75
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией выполнены при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени
2. В противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д. 75
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности выполнены требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений
3. В противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 нарушена герметизация и гидроизоляция. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д. 75
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения

4. В противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования защитного сооружения

5. Не спланирован планово-предупредительный ремонт технических средств и строительных конструкций в противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 4.1.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций на основании акта и ведомости дефектов составляются согласно установленным формам

6. Отсутствуют сведения о проведении одного раза в три года комплексной оценки состояния противорадиационного укрытия (инв. № 12030-47) расположенного по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 4.1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО один раз в три года.

7. Не осуществлен планово-предупредительный ремонт технических систем (противорадиационное укрытие (инв. № 12030-47) расположенное по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 требует капитального ремонта). Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Подраздел 5.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведено техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования

8. В противорадиационном укрытии (инв. № 12030-47) расположенном по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 допущено оштукатуривание стен помещений. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.8. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Не допущено оштукатуривание потолков и стен помещений защитного сооружения

9. Должностным лицом не разработана проектно-сметная документация для ремонта и обслуживания помещений и оборудования противорадиационного укрытия (инв. № 12030-47) расположенного по адресу: 187120, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 75. Место выявления нарушения: 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Разрабатывается должностным лицом, в обязанности которого входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования, необходимая проектно-сметная документация

(указываются виды и результаты проведения выездной проверки: 1) выявлено отсутствие нарушений обязательных требований, установленных в разрешительных документах, о соблюдении требований документации, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, выявлены средства выездной проверки; 2) выявлено нарушение обязательных требований (указываются обязательные требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые исполнению нарушены обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и исполнены (нормативные) требования, установленные в разрешительных документах, и указаны результаты разрешительных документов, и исполнены требования документации, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполнены ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, выявлены средства выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены по окончании проведения выездного надзора (информация)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 25.06.2024

